



Контрольно - ревизионная комиссия  
муниципального района  
«Сысольский»

«Сыктыв»  
муниципальной районлөн видзёдан  
да ревизия нудан комиссия

Советская, 35 с.Визинга  
Республика Коми, 168100  
Телефон 8(2131) 91-4-98  
krk@sysola.rkomi.ru

от 07.08.2024 г. № 01-15/119

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Администрация сельского поселения  
«Пыёлдино»

168120, Республика Коми, Сысольский район,  
с. Пыёлдино, д. Кузивансикт, дом 34а.

### Представление № 5

В соответствии с Положением о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального района «Сысольский», утвержденным решением Совета муниципального района «Сысольский» от 19 ноября 2021 года № VII-13/85, на основании пункта 16 Плана работы Контрольно-ревизионной комиссии МР «Сысольский» на 2024 год, утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-ревизионной комиссии МР «Сысольский» от 27.12.2023 № 27-р (с изменениями), распоряжения Председателя Контрольно-ревизионной комиссии МР «Сысольский» от 27.06.2024 № 15-р, проведено контрольное мероприятие по проверке целевого использования бюджетных средств администрацией сельского поселения «Пыёлдино» на содержание уличной дорожной сети и инженерных сооружений на них в границах сельского поселения за счет средств гранта за участие в проекте «Народный бюджет» за 2023 год по объекту «Обустройство подъездной дороги к месту стройки нового ФАП в д. Раевсикт».

По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие недостатки:

1. С обеих сторон автомобильной дороги на выходах трубы отсутствуют оголовки, предназначенные для укрепления откоса насыпи. В результате песок и щебень размываются, водоотвод засоряется, и система дренажа не работает в полную силу.

С учетом изложенного и на основании статьи 19 Положения о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального района «Сысольский» администрации сельского поселения «Пыёлдино» предлагается в срок до 09 сентября 2024 года следующее:

1. На автомобильной дороге необходимо установить оголовки на водопропускной трубе, изготовленные из железобетона или другого подходящего материала. Оголовки должны быть расположены с обеих сторон дороги.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых решениях и мерах необходимо проинформировать Контрольно-ревизионную комиссию муниципального района «Сысольский» до 09 сентября 2024 года (или в течение 30 дней со дня его получения).

Невыполнение представления Контрольно-ревизионной комиссии влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Председатель контрольно-ревизионной  
комиссии МР «Сысольский»

Е.Н. Данилова