

«Шоньд сетан Коми компания»
Акционерьясьлӧн котыр
Сыктывса филиал
(Сыктывса филиал «ШСКК» АК)

Администрация
МР «Сысольский»
168100, с. Визинга, ул. Советская, 35

Акционерное общество
«Коми тепловая компания»
Сысольский филиал
(Сысольский филиал АО «КТК»)
168100 Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга,
ул. Советская, д. 42, тел./факс (82131) 91-2-89,
ОГРН 1041100412682, ИНН/КПП 1101205461/111043001
E-mail: ssl.ref@komitk.ru

Адрес АО «КТК»: 167001, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Дамитрова, 10,
ОГРН 1041100412682, ИНН/КПП 1101205461/112250001,
тел (8-8212) 39-08-00, факс 39-08-08, E-mail:
kkt@komitk.ru

На № 02-29/1459 от 22.04.2024 №

О наличии инженерных сетей

Уважаемая Надежда Александровна!

Сысольский филиал АО «Коми тепловая компания» на ваш запрос сообщает: вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Сысольский р-н, с. Визинга, ул. Гагарина, д.3, с кадастровым номером 11-03-2001007-72, расположены наземные тепловые и водопроводные сети Сысольского филиала АО «КТК».

- Ширину санитарно-защитной полосы водопровода следует принимать по обе стороны от крайних его линий не менее 10 м (п. 2.4.3 раздела 2.4 СанПиН 2.1.4.1110-02).
- Согласно п. 12.35, табл. 15 СП 42.1333.2011 расстояние по горизонтали от водопровода до фундаментов зданий и сооружений следует принимать не менее 5 м.
- Согласно п. 4 Приказа Минстроя России от 17.08.1992 г. №197 охранная зона тепловых сетей составляет не менее 3 м от края строительной конструкции тепловой сети.

В пределах охраняемых зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:

- размещать, хранить горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;
- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;
- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или

промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

- открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей, сбрасывать в камеры мусор,

отходы, снег и т.д.;

- разрушать тепловую изоляцию;

В пределах территории охраняемых зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;
- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;
- сооружать проезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

Приложение:

Схема расположения инженерных сетей по адресу: Сысольский р-н, с. Визинга, ул. Гагарина, д.3 с к.н. 11-03-2001007-72.

Директор филиала

А.В. Трошев

Схема расположения инженерных сетей по адресу: Сысольский р-н, с. Вилитга, ул. Гагарина, д.3 с к.в. 11:03:2001007:72.

