

АКТ ОСМОТРА ПРИБОРОВ УЧЕТА

г.о. _____

«__» _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя _____,
_____*

Представитель ЕТО _____

* Представитель ТСО по доверенности _____

Составили настоящий акт в том, что в СЦТ-_____ на объекте по адресу:

Произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет периодической проверки узла учета (выполнение требований с п. 73 Правил коммерческого учета, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.13 № 1034) на границе раздела смежных тепловых сетей, согласно акту разграничения балансовой принадлежности

ОДПУ установлены на системах (трубопроводах)

<input type="checkbox"/>	ЦО
<input type="checkbox"/>	ГВС
<input type="checkbox"/>	магистральный теплоноситель на ИТП
<input type="checkbox"/>	теплоноситель на ЦО, ГВС в открытой системе

1. Монтаж составных частей ОДПУ проектной документации, техническим условиям, Правилам коммерческого учета

<input type="checkbox"/>	соответствует
<input type="checkbox"/>	не соответствует

2. Паспорта, свидетельства о поверке средств измерений, заводские пломбы и клейма

<input type="checkbox"/>	в наличии
<input type="checkbox"/>	отсутствуют

3. Характеристики средств измерений указанным в паспортных данных узла учета

<input type="checkbox"/>	соответствуют
<input type="checkbox"/>	не соответствуют

4. Диапазоны измерений параметров, допускаемых температурным графиком и гидравлическим режимом работы тепловых сетей, значениям указанных параметров, определяемых договором и условиями подключения к системе теплоснабжения

<input type="checkbox"/>	соответствуют
<input type="checkbox"/>	не соответствуют

5. Наличие неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающей организацией

<input type="checkbox"/>	подтверждается
<input type="checkbox"/>	не подтверждается

6. Узел учета

	работоспособен
--	----------------

	не работоспособен по причинам:
	отсутствие результатов измерений
	несанкционированное вмешательство в работу узла учета
	нарушение установленных пломб на средствах измерений и устройствах, входящих в состав узла учета, а также повреждение линий электрических связей
	механическое повреждение средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета
	наличие врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета
	истечение срока поверки любого из приборов (датчиков)
	работа с превышением нормированных пределов в течение большей части расчетного периода

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что узел учета тепловой энергии (ОДПУ)

	готов к эксплуатации, пригоден для коммерческого учета
	не готов к эксплуатации, не пригоден для коммерческого учета

Потребитель

Представитель ЕТО

Представитель ТСО по доверенности
